

Samenvatting regels bomen planten nabij kabels en leidingen

Deze samenvatting bevat de belangrijkste regels uit openbare documenten van **Stedin** en **Netbeheer Nederland** met betrekking tot het planten van bomen en struiken in de nabijheid van kabels en leidingen. De originele documenten zijn te raadplegen via hun websites.

Regels van Stedin

- Struiken moeten op minimaal **1 meter** afstand van de rand van het leidingentracé worden geplant.
- Bomen moeten op minimaal **2,5 meter** afstand (gemeten vanaf het hart van de boom tot de rand van het leidingentracé) worden geplant.
- Indien deze afstand niet haalbaar is, moet contact opgenomen worden met Stedin en de KLIC-desk.
- Voor schade veroorzaakt door bomen of wortels aan kabels/leidingen kan Stedin de kosten verhalen op de eigenaar.
- Stedin verwijst tevens naar **CROW-publicatie 280** voor aanvullende richtlijnen bij het combineren van bomen en ondergrondse infrastructuur.

Regels van Netbeheer Nederland (Uniforme aanwijzingen)

- Bij het uitvoeren van werkzaamheden en bij beplanting moet altijd een **KLIC-melding** gedaan worden.
- Het planten van bomen boven kabels en leidingen wordt sterk afgeraden; afstanden zijn nodig om schade te voorkomen en onderhoud mogelijk te houden.
- Bij kruisingen en parallelle ligging gelden minimale afstanden (vaak 0,5 m verticaal, of meer afhankelijk van leidingtype).
- Wortelgroei vormt een risico voor kabels/leidingen; netbeheerders kunnen maatregelen eisen (wortelwerende schermen, beschermmantels).
- Als bomen of struiken belemmering vormen voor inspectie of storingsherstel, kan de netbeheerder verwijdering eisen of kosten verhalen.

Let op: Deze samenvatting is informatief en vervangt niet de officiële documenten. Raadpleeg altijd de originele publicaties van Stedin en Netbeheer Nederland bij concrete projecten.